INFORME DE ENSAYO

ENAC
E N S A Y O S
Nº 531/LE1112

aqualia, gestion integral del agua s,a.
CIF: A 26019992
Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5
C. P.: 05004
Tlf.: 920221486

Nº informe: **C1-11-000178-1**

- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/2003, con el número de registro 209 - 31-dic-2003
- Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con n

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa	**aqualia Gestión integral del Agua s.a.**	Teléfono	**920351089**
Población	**AVILA**	Fax	**920250171**
Dirección	**Pl. Catedral 11**	Provincia	**AVILA**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	**Agua de Consumo**	Fecha Recepción	**25/01/2011**
Municipio	**Avila**	Fecha Inicio Análisis	**25/01/2011**
Punto de Muestreo	**Red de Urraca Miguel**	Fecha Fin Análisis	**28/01/2011**
		Código Muestra	**C1-11-000178**
Código SINAC PM	**2055**	Código LIMS	**294154**
Origen del agua	**EMBALSE**	Tipo de Análisis	**Control en Red de distribución**
Fecha Toma	**24/01/2011**		
Recogida por	**Cliente**		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE

* Cloro libre	0,5	mg/l			
			* pH	7,42	Uds de pH

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO

Parámetros microbiológicos				Incertidumbre expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
RTO. E. COLI B-GLUCORONIDASA +	PNT-aq-C1-BCEC(1)	NMP/100 ml	**0**			0

Parámetros indicadores				Incertidumbre expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C1-BCEC(1)	NMP/100 ml	**0**			0
AMONIO	PNT-aq-C1-AMO1(1)	mg/l	**<0.1**			0,500
COLOR	PNT-aq-C1-Col1(1)	mg/l Pt-Co	**<5**			15,0

INFORME DE ENSAYO

ENAC
E N S A Y O S
Nº 531/LE1112

aqualia, gestion integral del agua s,a.
CIF: A 26019992
Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5
C. P.: 05004
Tlf.: 920221486

Nº informe: **C1-11-000178-1**

- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/2003, con el número de registro 209 - 31-dic-2003
- Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con n

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C1-11-000178**

	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C1-Cond(1)	µS/cm a 20ºC	**124**	**±16**		2500
*	OLOR	PNT-aq.C1-OLSA(1)	Índice de dilución	**0**			3
	pH	PNT-aq-C1-PH1(1)	Uds de pH	**7,12**	**±0,35**	6,50	9,50
*	SABOR	PNT-aq.C1-OLSA(1)	Índice de dilución	**0**			3
	TURBIDEZ	PNT-aq-C1-Turb1(1)	UNF	**<0.5**			5,00

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.
- Los parámetros marcados con @ sobrepasan los valores paramétricos del RD 140/2003 o del programa de vigilancia sanitaria.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2000
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio

aqualia LAB Ávila

Jesus Esteban
01/02/2011