

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5

C. P.: 05004

Tif.: 920221486

Nº informe: **C1-11-000393-1**

- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/

2003, con el número de registro 209 - 31-dic-2003

- Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con n

Página 1 de 3

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa	<b>aqualia Gestión integral del Agua s.a.</b>	Teléfono	<b>920351089</b>
Población	<b>AVILA</b>	Fax	<b>920250171</b>
Dirección	<b>Pl. Catedral 11</b>	Provincia	<b>AVILA</b>

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	<b>Agua de Consumo</b>	Fecha Recepción	<b>10/02/2011</b>
Municipio	<b>Avila</b>	Fecha Inicio Análisis	<b>10/02/2011</b>
Punto de Muestreo	<b>Salida ETAP nueva</b>	Fecha Fin Análisis	<b>14/02/2011</b>
Punto de Toma	<b>Salida ETAP nueva</b>	Código Muestra	<b>C1-11-000393</b>
Código SINAC PM	<b>227</b>	Código LIMS	<b>297080</b>
Origen del agua	<b>Voltoya y Becerril</b>	Tipo de Análisis	<b>Control en ETAP</b>
Fecha Toma	<b>09/02/2011</b>		
Recogida por	<b>Cliente</b>		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE			
* Cloro libre	1,0	mg/l	
			* pH
			6,84 Uds de pH

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramé trico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
RTO. E. COLI B- GLUCORONIDASA +	PNT-aq-C1-BCEC(1)	NMP/100 ml	<b>0</b>			0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq.C1-CPF(1)	ufc/100 ml	<b>0</b>			0
Parámetros indicadores				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramé trico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
RECuento DE BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C1-BCEC(1)	NMP/100 ml	<b>0</b>			0
RTO. BACT. AEROBIAS A 22°C	PNT-aq-C1-Aerob(1)	ufc/1 ml	<b>&lt;18</b>			100

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5

C. P.: 05004

Tif.: 920221486

Nº informe: **C1-11-000393-1**

- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/

2003, con el número de registro 209 - 31-dic-2003

- Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con n

Página 2 de 3

## IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C1-11-000393**

ALUMINIO	PNT-aq-C1-MetMay(1)	µg/l	<b>&lt;100</b>		200
AMONIO	PNT-aq-C1-AMO1(1)	mg/l	<b>&lt;0.1</b>		0,500
COLOR	PNT-aq-C1-Col1(1)	mg/l Pt-Co	<b>&lt;5</b>		15,0
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C1-Cond(1)	µS/cm a 20°C	<b>109</b>	<b>±14</b>	2500
* OLOR	PNT-aq.C1-OLSA(1)	Índice de diluciór	<b>0</b>		3
pH	PNT-aq-C1-PH1(1)	Uds de pH	<b>7,48</b>	<b>±0,37</b>	6,50 9,50
* SABOR	PNT-aq.C1-OLSA(1)	Índice de diluciór	<b>0</b>		3
TURBIDEZ	PNT-aq-C1-Turb1(1)	UNF	<b>&lt;0.5</b>		1,00

## OBSERVACIONES

## NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- Los parámetros marcados con \* no están incluidos en el alcance de acreditación.
- Los parámetros marcados con @ sobrepasan los valores paramétricos del RD 140/2003 o del programa de vigilancia sanitaria.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2000
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5

C. P.: 05004

Tif.: 920221486

Nº informe: **C1-11-000393-1**

- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/

2003, con el número de registro 209 - 31-dic-2003

- Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con n

Página 3 de 3

## IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C1-11-000393**

El Responsable Técnico del Laboratorio



Jesus Esteban  
15/02/2011